


試験項目

小口吸水量

試験方法

JIS A 1414 “建築用構成材（パネル）及びその構造部分の性能試験方法”の小口吸水試験方法に準拠



試験方法の概要

試験体


MNH-6060A

試験体の大きさ

幅 600mm


長さ 300mm

厚さ 全厚



試験結果

時間 (h)	0.0	0.5	1.0	2.0	4.0	8.0	24.0
小口吸水量 (g/m)	0	19	23	29	37	48	81



試験場所

当社建材試験所